



KNX Schnittstellen Dokumentation

Version 1.0.958

in Verbindung mit dem
ise smart connect KNX Programmable

Mit freundlicher Unterstützung von



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen.....	3
1.1	KNX Plug-In / API.....	3
1.2	API-Key.....	3
2	Wichtige Daten / Systemmanager	3
2.1.1	Systemmanager öffnen	3
2.2	Wichtige Daten der API.....	3
2.3	Programmgruppen / Speicherplätze	4
2.3.1	Darstellung KNX (Szenenauswahl).....	4
2.3.2	Darstellung KNX (Werteingabe).....	4
3	Funktionsbeschreibung.....	5
4	veoovibes App auf dem ise smart connect KNX Programmable installieren	6
4.1	App per E-Mail erhalten / anfordern.....	6
4.2	Webseite des „ise smart connect KNX Programmable“	6
4.3	App Installation.....	6
4.4	Übertragungbeschleunigen: Übertragungsweg <i>KNX-TP</i> oder <i>IP</i> wählen.....	7
4.5	Physikalische Adresse des Geräts programmieren.....	7
4.6	Applikationsprogramme und Projektierungsdaten übertragen.....	7
5	Projektierung	8
5.1	Schritt 1 – ise smart connect KNX Programmable als Gerät in der ETS anlegen	8
5.2	Schritt 2 – Physikalische Adresse zuordnen.....	8
5.3	Schritt 3 – IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway einstellen	9
5.4	Konfiguration importieren	10
5.5	Konfiguration aktualisieren.....	10
5.6	Parameter einstellen	11
5.7	Gruppenadressen an Gruppenobjekte anbinden.....	12
5.7.1	Play / Stop	12
5.7.2	Zustand Wiedergabe.....	12
5.7.3	Relative Lautstärkeregelung.....	12
5.7.4	Lautstärkeregelung.....	13
5.7.5	Lautstärkestatus.....	13
5.7.6	Nächster/vorheriger Titel.....	13
5.7.7	Auswahl Programmspeicher.....	13
5.7.8	Text Wiedergabe / Liedtitel.....	13
6	Hintergrundwissen.....	15
6.1	Räume und Zonen.....	15
6.2	Wiedergabelisten vs. Warteschlangen.....	15
6.3	Hausperre	15
6.3.1	Hausperre über die API.....	15
7	Support	15
7.1	Unterstützung.....	15

1 Allgemeine Informationen

1.1 KNX Plug-In / API

Die API (application programming interface) von veovibes ermöglicht einen automatisierten, maschinengeeigneten Zugriff zur Steuerung von veovibes über KNX. Dazu wird der „ise smart connect KNX Programmable“ verwendet.

1.2 API-Key

Jede veovibes Installation verfügt über einen eigenen einzigartigen API-Key. Dieser wird benötigt um das jeweilige veovibes System zu steuern.

Der API-Key muss in den Parametern festgelegt werden. Geschieht dieses nicht oder wird ein ungültiger API-Key verwendet, wird der Befehl nicht ausgeführt!

2 Wichtige Daten / Systemmanager

Der Systemmanager von veovibes ist ein eigener Service, welcher auf jeder veovibes Installation vorhanden ist. Darüber können Wartungsaufgaben und Systemdiagnosen durchgeführt werden. Auch werden über den Systemmanager die API Einstellungen festgelegt.

2.1.1 Systemmanager öffnen

Den Systemmanager können Sie über die veovibes Oberfläche über:
„veovibes Einstellungen -> System -> Systemmanager öffnen“ aufrufen.

2.2 Wichtige Daten der API

Alle wichtigen Daten, welche für die Kommunikation mit der veovibes Schnittstelle benötigt werden, finden sich im Systemmanager unter dem Menüpunkt „API“.

veovibes - Systemmanager
Start Update Diagnose Tools API
zurück zu veovibes

API

Die API (application programming interfaces) von veovibes ermöglicht einen automatisierten, maschinengeeigneten Zugriff zur Steuerung von veovibes. Jede veovibes Installation verfügt über einen eigenen einzigartigen API-Key. Dieser wird benötigt um die jeweilige veovibes Installation zu steuern.

Wichtige API Informationen

Bezeichnung	Wert
API Key	34K43EF1259
IP Adresse	192.168.6.100

Raum IDs der konfigurierten Räume

Raumname	ID des Raumes
Bad	10
Schlafzimmer	11
Wohnzimmer	12
Terrasse	13
Küche	14

2.3 Programmgruppen / Speicherplätze

Bei der Musikauswahl greifen Sie über die Schnittstelle auf sogenannte Speicherplätze zu. Pro Speicherplatz kann ein Element wie ein Radiosender, eine Wiedergabeliste oder ähnliches hinterlegt werden.

Hinweis: Diese Speicherplätze kann der Endkunde selbst ändern oder verwalten. Dies hat den Vorteil, dass sich der Endkunde den z.B.: hinterlegten Radiosender jederzeit nach seinen Wünschen anpassen kann ohne dass ein Eingriff in die Programmierung erforderlich ist.


Es stehen insgesamt 144 Speicherplätze zur Verfügung. Diese gliedern sich in der Standardeinstellung in 12 Programmgruppen. Die Anzeige kann jedoch in „KNX (Szenenauswahl)“ oder „KNX (Werteingabe)“ geändert werden.

2.3.1 Darstellung KNX (Szenenauswahl)


Diese verwenden Sie, wenn Sie in der ETS Konfiguration des Objekts eine Dropdown-Liste zur Auswahl haben (Typischerweise: Szene 1, Szene 2, Szene 3, ...)

2.3.2 Darstellung KNX (Werteingabe)

Die Nummerierung KNX (Werteingabe) verwenden Sie, wenn in der ETS Konfiguration eine Werteingabe erforderlich ist (Typischerweise: 0...143).



3 Funktionsbeschreibung



Durch die zertifizierte App „veovibes“ für den „ise smart connect KNX Programmable“, kann das Multiroom Audio System „veovibes“ mit KNX unkompliziert zusammenarbeiten. Der „ise smart connect KNX Programmable“ verfügt über eine IP-Schnittstelle mit der Sie veovibes über KNX kontrollieren können und über welchen der Zustand von veovibes an KNX signalisiert werden kann.

4 veovibes App auf dem ise smart connect KNX Programmable installieren

Die App für den „ise smart connect KNX Programmable“ wird als ZIP-Archiv zur Verfügung gestellt.

4.1 App per E-Mail erhalten / anfordern

Die neueste Version der App für den „ise smart connect KNX Programmable“ erhalten Sie per E-Mail. Alternativ können Sie sich an den Support wenden und die App erneut anfordern. (siehe Support).

4.2 Webseite des „ise smart connect KNX Programmable“

Auf der Geräthewebsite werden Information zum „ise smart connect KNX Programmable“ angezeigt. Des Weiteren lässt sich u.a. ein Werksreset ausführen oder der Programmiermodus für die physikalische Adresse auf der Geräthewebsite aktivieren.

Die Geräthewebsite lässt sich über die Netzwerkumgebung aufrufen. Hierzu doppelklicken Sie in der Netzwerkumgebung auf das Icon des Gerätes im Bereich *Andere Geräte*. Alternativ kann die IP-Adresse des Gerätes im Browser eingeben werden.




Abbildung: Das Netzwerk zeigt das Gerät unter Andere Geräte

4.3 App Installation

Auf der Geräthewebsite des „ise smart connect KNX Programmable“ kann in der oberen Navigationsleiste durch Auswahl des „Application Installation“-Links die Installationsseite geöffnet werden.

Über den Knopf Durchsuchen wird das zu installierende ZIP-Archiv ausgewählt. Anschließend kann die Installation über den Knopf „Applikation Installieren“ gestartet werden. Im Anschluss an die Installation werden unter Applikationsverzeichnis die installierten Dateien gelistet. Des Weiteren werden nach der Installation im oberen Bereich der Seite Informationen zu der installierten App und dem App-Entwickler angezeigt.

4.4 Übertragung beschleunigen: Übertragungsweg KNX-TP oder IP wählen

Die Programmierung (Übertragung von der ETS zum Gerät) erfolgt in der Programmierumgebung der ETS. Für die Übertragung wird keine zusätzliche KNX/EIB-Datenschnittstelle benötigt (Busanschluss via Busanschlussklemme). Die ETS kann das Gerät sowohl über die IP- als auch über die KNX TP- Seite erreichen.

Wegen deutlich kürzerer Übertragungszeiten wird der Download über die IP-Seite des Geräts empfohlen.




Abbildung: Die Einstellung „Direkte KNX-IP-Verbindung nutzen, falls verfügbar“ beschleunigt die Übertragung von der ETS zum Gerät.

Für die Übertragung der ETS über die IP-Seite setzen Sie die Einstellung **Direkte KNX-IP-Verbindung nutzen, falls verfügbar.** unter ETS-Startseite -> Tab Einstellungen -> Eintrag Kommunikation.

4.5 Physikalische Adresse des Geräts programmieren

- Stellen Sie sicher, dass Gerät und Busspannung eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Programmier-LED nicht leuchtet.
- Programmierertaste kurz drücken – Programmier-LED leuchtet rot.
- Physikalische Adresse mit Hilfe der ETS programmieren.

Nach einem erfolgreichen Programmier-Vorgang

- erlischt die LED.
- zeigt die ETS die abgeschlossene Übertragung mit grüner Markierung unter Historie im Side-Bar (normalerweise am rechten Fensterrand) an.
- setzt die ETS die Inbetriebnahme-Häkchen am Gerät für „Adr“ und „Cfg“.
- Nun können Sie die physikalische Adresse auf dem Gerät notieren.

4.6 Applikationsprogramme und Projektierungsdaten übertragen

Im Anschluss an die Programmierung der physikalischen Adresse können Applikationsprogramm, Parameter-Einstellungen und Gruppenadress-Anbindungen in das Gerät übertragen werden.

Die Verbindung zum Gerät kann dafür weiter über IP oder über KNX erfolgen.

- Wählen Sie dazu „Programmieren Applikationsprogramm“. Der Download dauert ca. 15 Sekunden bei einer IP-Direktverbindung bzw. ca. 2 Minuten bei der Nutzung von TP.
- Nach dem Download bitte ca. 15 Sekunden warten, während das Gerät die Daten übernimmt und die Applikation initialisiert.
- Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

5 Projektierung

Die Projektierung des ise smart connect KNX Programmable gliedert sich in folgende Schritte:

1. Gerät montieren, mit KNX-Busanschluss und Hilfsspannung verbinden
2. Den ise smart connect KNX Programmable im IP-Netzwerk installieren und ggf. Einstellungen im Router des IP-Netzwerks vornehmen
3. Konfiguration importieren

Projektierung per ETS:

Nach der Montage des Gerätes und dem Anschluss von Bus, Spannungsversorgung und Ethernet kann das Gerät in Betrieb genommen werden. Die vorbereitende Projektierung erfolgt mit Hilfe der Engineering Tool Software ETS, erhältlich über die KNX Association, siehe www.knx.org.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Zeichens „\“ im Gerätenamen nicht erlaubt ist und zu einer Fehlfunktion des Gerätes führt. Wenn Sie dennoch dieses Zeichen verwendet haben, so müssen Sie einen Werksreset durchführen.

5.1 Schritt 1 – ise smart connect KNX Programmable als Gerät in der ETS anlegen

Wenn noch nicht geschehen, importieren Sie die ETS-Geräte-Applikation zum ise smart connect KNX Programmable einmalig in den Geräte-Katalog Ihrer ETS, beispielsweise indem Sie die Funktion Produkte importieren auf der Startseite der ETS nutzen.

Die ETS-Applikation können Sie von der Website www.ise.de kostenlos herunterladen.

Die weiteren Erläuterungen in diesem Dokument beziehen sich auf:

Hardware		Applikations-Software	
Gerät	ise smart connect KNX Programmable	Applikation	ise smart connect KNX Programmable
Hersteller	ise GmbH	Version	V1.0
Bestell-Nr	1-0004-005/1-0005-006		
Version	V1.0		
Bauform	REG (Reiheneinbau)		

Sollten Sie bereits ein ETS-Projekt mit einem vorherigen Datenbankeintrag haben, so können Sie auch das Applikationsprogramm aktualisieren. Dazu ziehen Sie den neuen Datenbankeintrag in das Projekt und wählen danach das Gerät mit dem alten Datenbankeintrag an. Nun wählen Sie unter den Eigenschaften des Geräts Information aus und dort den Reiter Applikation (ETS 4.2) bzw. Applikationsprogramm (ETS 5).

Dort können Sie nun mit dem Knopf Applikationsprogramm aktualisieren (ETS 4.2) bzw. Aktualisieren (ETS 5) den alten Datenbankeintrag ersetzen. Hierbei gehen bestehende Verknüpfungen mit Gruppenadressen nicht verloren. Das neu hinzugefügte Gerät kann nun wieder gelöscht werden.

In der ETS 4.2 benötigen Sie hierfür eine spezielle Lizenz, ab der ETS 5 ist dies mit jeder Lizenz möglich.

5.2 Schritt 2 – Physikalische Adresse zuordnen

Ordnen Sie dem Gerät in der ETS eine physikalische Adresse wie gewohnt entsprechend der KNX-Topologie zu.

5.3 Schritt 3 – IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway einstellen

Neben der Physikalischen Adresse im KNX-Netzwerk muss dem ise smart connect KNX Programmable eine Adressierung im IP-Datennetzwerk zugewiesen werden. Dazu gehören folgende Informationen:


- IP-Adresse
- Subnetz-Maske
- Adresse des Standardgateways

Dies kann auf zwei Wegen geschehen – über

- automatischen Bezug der Daten von einem DHCP-Server (z. B. im Router des Datennetzwerks integriert) oder
- manuelle Einstellung in der ETS.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Gerät in der ETS aus
2. Zeigen Sie die Eigenschaften des Geräts im Sidebar der ETS an:




3. Wählen Sie den Reiter IP

Wählen Sie nun entweder:

- IP-Adresse automatisch beziehen (Standard)
Die Adressdaten werden automatisch von einem DHCP-Server im Datennetzwerk bezogen.

oder

- folgende Adresse verwenden und tragen Sie die Daten manuell ein. Den zulässigen IP-Adressbereich, sowie Subnetzmaske und Standardgateway können Sie üblicherweise der Oberfläche der Routerkonfiguration entnehmen.



Bei der Einstellung IP-Adresse automatisch beziehen muss ein DHCP-Server dem ise smart connect KNX Programmable eine gültige IP-Adresse zuteilen.

Steht bei dieser Einstellung kein DHCP-Server zur Verfügung, so startet das Gerät nach einer Wartezeit mit einer AutoIP-Adresse (Adressbereich von 169.254.1.0 bis 169.254.254.255).


Sobald ein DHCP-Server zur Verfügung steht, wird dem Gerät automatisch eine neue IP-Adresse zugewiesen.

5.4 Konfiguration importieren

Der ise smart connect KNX Programmable ist jetzt in der ETS als Gerät vorhanden. Er verfügt aber noch über keine Gruppenobjekte zur Anbindung von Gruppenadressen.

Mit der veovibes App für den ise smart connect KNX Programmable-App stellen wir Ihnen zusammen mit dem ZIP-Archiv eine Konfiguration für die Gruppenobjekte zur Verfügung. Diese Konfiguration muss über das ETS-Plug-In des ise smart connect KNX Programmable in der ETS geladen werden.

Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf das ise smart connect KNX Programmable-Gerät das Kontextmenü und wählen dann *Plug-In -> Konfiguration importieren*.



Im sich daraufhin öffnenden Dialog wählen Sie die zur Verfügung gestellte Konfigurationsdatei aus. Diese besitzt die Dateierendung *.xml*.

Nach dem Laden der Konfiguration sind die für die App benötigten Gruppenobjekte unter dem Gerät sichtbar und können wie gewohnt mit Gruppenadressen assoziiert werden.

Ändern Sie niemals den Datentyp eines Gruppenobjektes in der ETS. Die Funktionsfähigkeit des ise smart connect KNX Programmable kann sonst nicht gewährleistet werden.

5.5 Konfiguration aktualisieren

Wenn eine neue Version der veovibes App zur Verfügung steht, ist es wichtig, dass Sie auch die Konfiguration der Gruppenobjekte in der ETS aktualisieren.

Laden Sie hierzu wie oben beschrieben die neue Konfigurationsdatei erneut ein.

Achten Sie darauf, dass eventuell Assoziationen mit Gruppenadressen verloren gehen können. Dies passiert in den folgenden Fällen:

- Ein CO wurde gelöscht;
- Die Nummer eines COs hat sich geändert;
- Die Objektgröße eines COs wurde geändert (ein anderer DPT wird nun verwendet) und die Gruppenadresse ist bereits mit anderen Gruppenobjekten der alten Größe verknüpft.

5.6 Parameter einstellen

Der Standardwert jedes Parameters ist **fett** markiert.

Parameter	Eintrag / Auswahl	Bemerkungen
IP-Parameter	veoovibes IP Adresse	IP Adresse der veeovibes Installation. Hier empfiehlt es sich auf der veeovibes Installation eine statische / fixe IP-Adresse zu hinterlegen.
Nummernparameter	veoovibes Raum ID für Raum 1 veoovibes Raum ID für Raum 2 veoovibes Raum ID für Raum 3 veoovibes Raum ID für Raum 4 veoovibes Raum ID für Raum 5 veoovibes Raum ID für Raum 6 veoovibes Raum ID für Raum 7 veoovibes Raum ID für Raum 8	Legt die zu verwendenden Raum IDs der veeovibes Installation fest.
Textparameter	veoovibes API Key	Geben Sie hier den API Key der veeovibes Installation an. Ohne diesen funktioniert die Steuerung NICHT! Achten Sie dabei auf Groß- und Kleinschreibung.
Geschwindigkeit Textanzeige	langsam normal schnell	Steuert die Taktrate, mit der Gruppentelegramme für Künstler-/Titel-/Albumtexte gesendet werden, um einen Laufschrift-Effekt zu erzielen. Achten Sie hierbei auf die entstehende Buslast (zyklische Telegramme mit maximaler Datenbreite). KNX TP kann maximal 25 solcher Telegramme pro Sekunde übertragen. Entscheiden Sie sich im Zweifelsfall eher für die Einstellung <i>langsam</i> oder deaktivieren Sie das zyklische Senden, indem Sie im Parameter <i>Textumbruch</i> die gekürzte Darstellung wählen.
Zeilenumbruch	Laufschrift blockweise gekürzt	Künstler-/Titel-/Albumtexten, die länger als 14 Zeichen sind, werden als sich wiederholende Abfolge von 14-Zeichen-Telegrammen dargestellt. Der Text wird von vorne nach hinten durchlaufen. Jedes Telegramm beginnt ein Zeichen weiter hinten im Text als das vorherige. Die Geschwindigkeit der Laufschrift kann mit <i>Geschwindigkeit Textanzeige</i> eingestellt werden.

5.7 Gruppenadressen an Gruppenobjekte anbinden.

Am „ise smart connect KNX Programmable“ stehen die folgenden Gruppenobjekte zur Anbindung von Gruppen-Adressen bereit:

5.7.1 Play / Stop

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
1 (Raum 1) 9 (Raum 2) 17 (Raum 3) 25 (Raum 4) 33 (Raum 5) 41 (Raum 6) 49 (Raum 7) 57 (Raum 8)	Play / Stop	Schreiben	Start/Stop	1 Bit	1.001	K-S--
RUBRIK:	Wiedergabe					
FUNKTION:	Startet oder Stoppt die Musikwiedergabe					
BESCHREIBUNG:	1=Play, 0=Stop					

5.7.2 Zustand Wiedergabe

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
2 (Raum 1) 10 (Raum 2) 18 (Raum 3) 26 (Raum 4) 34 (Raum 5) 42 (Raum 6) 50 (Raum 7) 58 (Raum 8)	Zustand Wiedergabe	Lesen	Start/Stop	1 Bit	1.001	KL-Ü-
RUBRIK:	Wiedergabe					
FUNKTION:	Zeigt an, ob Musik wiedergegeben wird oder ob die Musikwiedergabe gestoppt ist					
BESCHREIBUNG:	1=Wiedergabe läuft, 0=keine Wiedergabe aktiv					

5.7.3 Relative Lautstärkeregelung

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
3 (Raum 1) 11 (Raum 2) 19 (Raum 3) 27 (Raum 4) 35 (Raum 5) 43 (Raum 6) 51 (Raum 7) 59 (Raum 8)	Relative Lautstärkeregelung	Schreiben	Dimmer Schritt	4 Bit	3.007	K-S--
RUBRIK:	Lautstärke					
FUNKTION:	Lautstärke erhöhen oder absenken					
BESCHREIBUNG:	Ermöglicht relative Lautstärke-Anpassung lauter/leiser über den Bus. Als Sender eignen sich z.B. Tastsensoren mit der Funktion "Dimmen auf/ab"					

5.7.4 Lautstärkeregelung

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
4 (Raum 1) 12 (Raum 2) 20 (Raum 3) 28 (Raum 4) 36 (Raum 5) 44 (Raum 6) 52 (Raum 7) 60 (Raum 8)	Lautstärkeregelung	Schreiben	Prozent (0...100%)	1 Byte	5.001	K-S--
RUBRIK:	Lautstärke					
FUNKTION:	Lautstärke setzen (absolut)					
BESCHREIBUNG:	Ermöglicht das Setzen der Lautstärke über den Bus: 0 entspricht 0%, 255 entspricht 100% Lautstärke					

5.7.5 Lautstärkestatus

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
5 (Raum 1) 13 (Raum 2) 21 (Raum 3) 29 (Raum 4) 37 (Raum 5) 45 (Raum 6) 53 (Raum 7) 61 (Raum 8)	Lautstärkestatus	Lesen	Prozent (0...100%)	1 Byte	5.001	KL-Ü-
RUBRIK:	Lautstärke					
FUNKTION:	Aktuelle Lautstärke					
BESCHREIBUNG:	Liefert den Lautstärke-Wert über den Bus: 0 entspricht 0%, 255 entspricht 100% Lautstärke					

5.7.6 Nächster/vorheriger Titel

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
6 (Raum 1) 14 (Raum 2) 22 (Raum 3) 30 (Raum 4) 38 (Raum 5) 46 (Raum 6) 54 (Raum 7) 62 (Raum 8)	Nächster/vorheriger Titel	Schreiben	Schritt	1 Bit	1.007	K-S--
RUBRIK:	Titel / Warteschlange					
FUNKTION:	Zum nächsten oder vorherigen Titel springen					
BESCHREIBUNG:	Schaltet zum nächsten (1) oder vorherigen (0) Titel					

5.7.7 Auswahl Programmspeicher

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
7 (Raum 1) 15 (Raum 2) 23 (Raum 3) 31 (Raum 4) 39 (Raum 5) 47 (Raum 6) 55 (Raum 7) 63 (Raum 8)	Auswahl Programmspeicher	Schreiben	Zählimpulse (0...255)	1 Byte	5.010	K-S--
RUBRIK:	Titel / Warteschlange					
FUNKTION:	Startet die Wiedergabe des angegebenen Programmspeicherplatzes					
BESCHREIBUNG:	0...143 startet die Wiedergabe des ausgewählten Programmplatzes, welcher in den veovibes API Einstellungen konfiguriert wurden, 144 ... 255 sind derzeit ohne Funktion					

5.7.8 Text Wiedergabe / Liedtitel

OBJEKT	NAME	RICHTUNG	DATENTYP	DATENBREITE	DP-TYP	FLAG (KLSÜA)
--------	------	----------	----------	-------------	--------	--------------


↔	8 (Raum 1) 16 (Raum 2) 24 (Raum 3) 32 (Raum 4) 40 (Raum 5) 48 (Raum 6) 56 (Raum 7) 64 (Raum 8)	Text Wiedergabe / Liedtitel	Lesen	Zeichen (ISO 8859-1)	14 Bytes	16.001	KL-Ü-
RUBRIK:	Titel / Warteschlange						
FUNKTION:	Liefert einen Text der aktuellen Wiedergabe (Radiosender, Titel/ Interpret, etc.)						
BESCHREIBUNG:	Liefert den Titel als 14-Byte-Text. Über die Parameter-Einstellungen der ETS kann das Laufschrift-Verhalten beeinflusst werden						

6 Hintergrundwissen

6.1 Räume und Zonen

In veoovibes können – je nach Lizenz - mehrere Räume konfiguriert werden. Analog zu den Räumen gibt es auch sogenannte Zonen. Diese Zonen spielen die Musik und beinhalten zugleich auch die Musik Warteschlangen, sowie weitere Einstellungen (Zufallswiedergabe, Warteschlange wiederholen).

Die in veoovibes konfigurierten Räume werden in Zonen gruppiert. Die Zonen spielen die Musik ab, die mit der Zone verbundenen Räume geben die Musik auf das jeweilige Ausgabegerät aus. Somit ist sichergestellt, dass die Räume beliebig zu einer Zone hinzugefügt bzw. entfernt werden können.



6.2 Wiedergabelisten vs. Warteschlangen

In veoovibes werden die Begriffe Wiedergabelisten und Warteschlangen verwendet.

Wiedergabelisten sind vom Endbenutzer erstellte Listen, welche eine beliebige Anzahl von Musiktiteln enthalten.

Warteschlangen gibt es pro Zone, diese stellen die abzuspielenden Titel der Zone dar.

6.3 Haussperre

Bei der Haussperre in veoovibes handelt es sich um eine Funktion, welche der Endbenutzer aktivieren kann um die Wiedergabe in allen Räumen / Zonen zu stoppen. Zudem werden während einer aktiven Haussperre die Wecker und Timer deaktiviert. Der Endbenutzer muss, bevor er veoovibes wieder wie gewohnt verwenden kann, die Sperre aufheben.

6.3.1 Haussperre über die API

Werden Befehle über die API an veoovibes gesendet, so wird hierbei vom System automatisch geprüft, ob die Sperre aktiv ist. Ist dies der Fall, so wird die Haussperre automatisch aufgehoben und im Anschluss wird der eigentliche Befehl ausgeführt.

Hinweis: Durch das Deaktivieren der Haussperre kann sich die Befehlsausführung bzw. Rückmeldung um ein paar Sekunden verzögern.

7 Support

7.1 Unterstützung

Sie benötigen weitere Hilfe? Unser Support-Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Bitte senden Sie Ihre Anfragen per E-Mail an: support@inveoo.com oder besuchen Sie <http://support.inveoo.com>